

Муниципальное образование
«Город Таганрог»
муниципальное
общеобразовательное
бюджетное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 30
347916г. Таганрог, ул. Вишневая, 21
телефон/факс: (8 8634)39-61-61
e-mail:
sch30@tagobr.ru
от 08.06.2015 №202

Начальнику отдела-главному
государственному врачу по г.Таганрогу,
Неклиновскому, Матвеево-Курганскому,
Куйбышевскому районам Территориального
отдела в г. Таганроге, Неклиновском,
Матвеево-Курганском, Куйбышевском района
С.А.Мусиенко

Информация
о мерах по устранению причин и условий, способствующих совершению
административного правонарушения по МОБУ СОШ №30

№ п/п	Нарушение действующего законодательства	Меры, направленные на устранение нарушений	Примечание
1.	Потолки, стены части помещений не гладкие, не допускающими проведения их уборки влажным способом с применением дез.средств: стены кабинетов №№36, 34, 21, 22, 8 оклеены обоями; потолки, стены малого спортивного зала, основного спортивного зала раздевалок и туалета спортивного зала, гардеробной имеют трещины, деформации; на потолках, стенах складского помещения пищеблока следы сырости, течи	В кабинетах №№36, 34, 21, 22, 8 сняты обои и проведено оштукатуривание стен. Потолки, стены малого спортивного зала, основного спортивного зала раздевалок и туалета спортивного зала, гардеробной, складского помещения пищеблока будут зашпатлеваны и окрашены водоэмульсионной краской в течение июля месяца.	
2.	Полы в кабинетах №№35,32,31,21,22,24, спортивных залах, рекреациях имеют дефекты, щели, механические повреждения	Дефекты, щели, механические повреждения полов в кабинетов №№35,32,31,21,22,24, спортивных залах, рекреациях устранены.	
3.	Часть оконных блоков рекреаций 2,3 этажей, учебных кабинетов 3 этажа, спортивных залов изношены, не открываются, выполнены не из цельного стеклопакета, что не позволяет проведению проветривания, внутреннего и наружного мытья стекол	Все оконные блоки рекреаций 2,3 этажей, учебных кабинетов 3 этажа, спортивных залов открыты, установлено цельное стеклопакетно.	
4.	На территории спорткомплекса асфальтовое покрытие беговой дорожки, баскетбольной площадки частично изношено, имеет дефекты	Замечание будет устранено при поступлении финансирования	
5.	Подъезды к площадке для мусоросборников имеют изношенное асфальтовое покрытие (ямы, выбоины)	Замечание будет устранено при поступлении финансирования	
6.	Наполняемость в 23 классах превышает 25 человек, составляет 26-33 учащихся.	Наполняемость будет приведена в соответствие в 2015-2016 учебном году	
7.	Режим образовательного процесса МОБУ СОШ №30 не соответствует гигиеническим требованиям.	При составлении учебного расписания на 2015-2016 учебный год будут учтены замечания, режим образовательного процесса МОБУ СОШ №30 будет соответствовать гигиеническим требованиям.	