



Муниципальному общеобразовательному учреждению  
средняя общеобразовательная школа №30

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

Управление Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора  
по Ростовской области в городе Таганроге,  
Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском  
районах

Адрес: Большой проспект, д. 16-а, г. Таганрог,  
Ростовская область, 347930  
тел. (8634) 64-24-25 факс. (8634) 64-25-84  
e-mail: rpn54@donpac.ru

ОКПО 76921493 ОГРН 1056167010008  
ИНН 6167080043 КПП 616701001

28.05 2015г. № 27-86/1765  
На \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения**

28.05 2015г.

№ 160

Начальник отдела – главный государственный санитарный врач по г. Таганрогу, Неклиновскому, Матвеево-Курганскому, Куйбышевскому районам Территориального отдела в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах **Мусиенко Сергей Анатольевич**  
в ходе рассмотрения дел об административном правонарушении №441,442 от 21.05.15г. в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №30 г. Таганрог, ул. Вишневая, 21

были установлены следующие нарушения действующего законодательства:  
потолки, стены части помещений не гладкие, не допускающими проведение их уборки влажным способом с применением дез. средств: стены кабинетов №№ 36, 34, 21, 22, 8 оклеены обоями; потолки, стены малого спортивного зала, основного спортивного зала, раздевалок и туалета спортивного зала, гардеробной имеют трещины, деформации; на потолках, стенах складского помещения пищеблока следы сырости, течи. Полы в кабинетах №№ 35, 32, 31, 21, 22, 24, спортивных залах, рекреациях имеют дефекты, щели, механические повреждения. Часть оконных блоков рекреаций 2,3 этажей, учебных кабинетов 3 этажа, спортивных залов изношены, не открываются, выполнены не из цельного стеклопакета, что не позволяет проведению проветривания, внутреннего и наружного мытья стекол, на территории спорткомплекса асфальтовое покрытие беговой дорожки, баскетбольной площадки частично изношено, имеет дефекты. Подъезды к площадке для мусоросборников, хоз. двору имеют изношенное асфальтовое покрытие (ямы, выбоины). Наполняемость в 23 классах превышает 25 человек, составляет 26-33 учащихся. Режим образовательного процесса МОБУ СОШ №30 не соответствует гигиеническим требованиям, что подтверждается экспертным заключением Филиала ФБУЗ «ЦГиЭ по РО в г. Таганроге» №23.02.01-39/231 от 13.05.2015г что является нарушением п.4.28,4.29,7.1.9,6.7,6.8 п.3.3, 3.8, 10.1, 10.6,10.7,10.8,10.13 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"  
Руководствуясь п. 1 ст. 29.13 КоАП РФ, Вам необходимо принять меры по устранению причин и условий, способствующих совершению вышеуказанных административных правонарушений.

В соответствии с п. 2 ст. 29.13 КоАП РФ Вы обязаны рассмотреть настоящее представление и в месячный срок сообщить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области о принятых Вами мерах, направленных на устранение причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.  
За непредставление в указанный срок информации ст. 19.7 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Начальник отдела- главный государственный санитарный врач по г. Таганрогу, Неклиновскому, Матвеево-Курганскому, Куйбышевскому районам Территориального отдела в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском района



С.А.Мусиенко